

ПРЕДПИСАНИЕ № 499
об устранении выявленных нарушений

24.10.2024

г.Ярославль

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов муниципального общеобразовательного учреждения «Григорьевская средняя школа» Ярославского муниципального района ОГРН 1027601604887, ИНН 7627013724 проведения профилактического визита по адресу(ам): 150515, Ярославская область, Ярославский район, д. Григорьевское, ул. Клубная, д.6

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

на момент проверки:

в дошкольных группах штат 20 человек представлены медицинские книжки на 18 человек,

из 20 человек персонала детского сада у 13 человек отсутствуют данные о вакцинации против дифтерии (АДСМ), у Кнукиной Е.Ю. и Митряшиной Л.А. отсутствуют данные об очередной вакцинации против дифтерии.

У 5 человек отсутствуют данные о вакцинации против кори.

Школа штат 33 человека из них у 22 человек отсутствуют данные и прививках.

У Алексеевой Е.В., Апенковой Т.А., Жуковой О.С. Масловой Э.С., отсутствуют данные об очередной вакцинации против дифтерии.

У Кунцова С.Е., Колосовской Ю.В., отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В.

у Трусова А.А. отсутствуют данные о вакцинации против дифтерии.

2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В нарушение данного пункта покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории дошкольных групп имеют дефекты.

п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в

соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

На момент во не всех классах начальной школы и дошкольных групп отсутствуют данные антропометрии детей, маркировка мебели проведена без учета роста детей.

п.2.4.9. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушении данного пункта в приемной группы №2 банкетки имеет дефекты покрытия в виде дыр.

п.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение данного пункта, напольное покрытие имеет дефекты и повреждения: в коридоре 2-го этажа, в игровой 3 -й группы, у стола педагога, в игровой группы №1.

п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в нарушение данного пункта в связи с течью крыши имеются протечки в помещениях дошкольных групп.

Во всех помещениях пищеблока, в буфетной группы №1, туалетная 3 группы. Покраска на стенах и потолках шелушится и осыпается. Кафель частично отбит.

2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.

Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В нарушение данного пункта не представлен акт обследования технического состояния вентиляции с использованием инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.

2.11.1... При наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка.

Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.

На момент проверки отсутствуют документы на песок за 2024 г, подтверждающие его безопасность.

3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м² на одного ребенка, но не менее 20 м², песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.

В нарушение данного пункта на территории для прогулок группы №2 в место теневого навеса установлена беседка без учета расчета площади – не менее 1 м² на одного ребенка.

Крыша теневого навеса группы №1 имеет дефекты – в виде дыр. Пол прогнил.

8.1.2.3. Допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/- 5% при условии, что средний % пищевой ценности за неделю будет соответствовать нормам, приведенным в таблице N 3 приложения N 10 к настоящим Правилам, по каждому приему пищи.

В нарушение данного пункта при анализе ведомостей выполнения норм продуктового набора за период август и сентябрь 2024г. установлено не выполнение норм питания по следующим продуктам: яйцо, свежие фрукты.

выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

3.4. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны:

оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви; снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук после посещения туалета;

По результатам лабораторных исследований смывов с объектов окружающей среды на БГКП, протокол № 76-76/15835-01-24 от 18.10.2024г, с рук младшего персонала дошкольной группы : смыв с кружек и столовых приборов выделена кишечная палочка, что свидетельствует о не соблюдении правил личной гигиены и нарушения режима мытья посуды.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: Устранить выявленные нарушения СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.1.5. Обеспечить наличие у персонала учреждения данных о привитости. Срок исполнения до 22 ноября 2024года.

п.2.2.4. Провести ремонт дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории учреждения. Срок исполнения до 20 августа 2025года.

п.2.4.3 Обеспечить подбор ученической мебели во всех классах начальной школы и в дошкольных группах в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Иметь данные антропометрии детей. **Срок исполнения до 22.11.2024г.**

п.2.4.9. заменить или сделать перетяжку, в приемной группы №2, банкеток имеющие дефекты покрытия в виде дыр. **Срок исполнения до 20 августа 2025года.**

п.2.5.2. Провести замену напольного покрытия, имеющие дефекты и повреждения: в коридоре 2-го этажа, в игровой 3 -й группы, у стола педагога, в игровой группы №1. **Срок исполнения до 20 августа 2025года.**

П2.5.3. Провести ремонт кровли здания дошкольных групп и устранить последствия течи кровли: Во всех помещениях пищеблока, в буфетной группы №1, туалетная 3 группы. Покраска на стенах и потолках шелушится и осыпается. Кафель частично отбит. **Срок исполнения до 20 августа 2025года.**

п.2.7.4. Провести обследования технического состояния вентиляции с использованием инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в обоих корпусах (здание школы и дошкольных групп). **Срок исполнения до 20 августа 2025года.**

п.2.11.1 Обеспечить ежегодно, в весенний период, полную смену песка в песочницах на игровых площадках. Иметь на песок документы подтверждающие его безопасность. **Срок исполнения до 15.04.2025г.**

п.3.1.2. Требуется ремонт крыши теневого навеса группы №1, имеющий дефекты в виде дыр. Под протекл.

Обеспечить на территории для прогулок группы №2, наличие теневого навеса с учетом расчета площади не менее 1 м² на одного ребенка. **Срок исполнения до 20 августа 2025года.**

П.3.9 Обеспечить территорию школы наружным искусственным освещением, в темное время суток. **Срок исполнения 20.08.2025**

п.8.1.2.3. Обеспечить выполнение норм питания детей по следующим продуктам: яйцо, свежие фрукты. **Срок исполнения немедленно и постоянно.**

выявлены нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

п. 3.4. Провести с персоналом внеочередной инструктаж по соблюдению правил личной гигиены со сдачей зачета подростков. Акт инструктажа представить в Управление РПН. Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены персоналом, усилить контроль за режимом мытья посуды. В рамках лабораторно - производственного контроля провести внеочередные лабораторные исследования смывов на БГКП с объектов окружающей среды. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. **Срок исполнения до 31.10.2024г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю муниципальное общеобразовательное учреждение "Григорьевская средняя школа" Ярославского муниципального района ОГРН 1027601604887, ИНН 7627013724 150515, Ярославская область, Ярославский район, д.Григорьевское, Клубная, д.6


Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «20» августа 2025года


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим

законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя
М.П.







Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:

«27» сентября 2024 г.





Ф.И.О